

16. September 2012

Datenblatt

10050500

Y-Leitung 2x Analog

KnorrTec
Kapellenbergstraße 34
D-93176 Beratzhausen
Tel. +49 (0) 9493 9519690
Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de
Web: www.knorrtec.de

Für die Anbindung von zwei
Analogeingängen
M12 Stift 8 polig
auf 2x M12 Buchse 4 polig

Schaltbild:

| M12 Stift | M12 Buchse1 | M12 Buchse2 |
|-----------|-------------|-------------|
| 1 | | |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 2 | |
| 4 | | 2 |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | | |

